



**ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДЕПУТАТ
ДЕЙКУН МИКОЛА ПЕТРОВИЧ**

Постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення та у справах учасників АТО

14000, м. Чернігів, пр. Миру, 43, тел/факс (0462) 67-66-52, e-mail: info@chernigiv-oblrada.gov.ua;
www.chernihiv-oblrada.gov.ua

**Голові Чернігівської обласної ради
Вдовенку І.С.**

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Шановний Ігоре Станіславовичу!

З першого по третє жовтня комісія КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансеру» спільно з представниками ПАТ «Облтеплокомуненерго» перевірила технічний стан газової котельні КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер».

За результатами перевірки були надані зауваження та пропозиції щодо технічного стану, безпечної та надійної роботи теплогенеруючого обладнання, технологічного устаткування, систем управління та автоматизації газової котельні:


- провести заміну запірної арматури та автоматичного приводу на водогрійних котлах. Роботи виконуються згідно дефектного акту, загальна вартість робіт разом з матеріалами складе 20 000 грн;

- у приміщенні котельні відсутня система протипожежного захисту. Згідно розробленого проекту на улаштування система протипожежного захисту господарського-побутового корпусу та блочно-модульної газової котельні КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» вартість робіт - 116 819 грн.

- відсутній облік пару. Роботи виконуються на підставі дефектного акту та зведеного кошторису без розробки проекту, загальна вартість робіт по встановленню лічильника пару «Ирга-2.3С-РВ-80-400» складе 130 000 грн.

- не працює автоматична хімводоочистка. Для проведення робіт по заміні технологічного обладнання з хімводоочистки необхідно розробити проект. Орієнтовна вартість робіт складе 350000 грн. Проектно-кошторисна документація розробляється.

Загальна вартість орієнтовно складає 617000 грн.



Також з метою дотримання вимог інфекційного контролю та профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій закладу необхідно терміново придбати автоматичний мікробіологічний аналізатор VITEK® 2 Compact - вартістю (55000 євро) 1980,0 тис. грн призначений для рутинної видової ідентифікації мікроорганізмів і визначення їх чутливості до широкого спектру антибіотиків.

Бактеріологічна лабораторія обласного протитуберкульозного диспансеру буде обслуговувати всі обласні медичні заклади.

Враховуючи вищезазначене прошу підтримати мій депутатський запит на сесії обласної ради та направити його на розгляд обласній державній адміністрації.

**З повагою,
Депутат Чернігівської обласної ради**



М.П.Дейкун